

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного инженера МП «ВПЭС»

№б/н от 17.11.2020 г.

«О готовности объекта к вводу в эксплуатацию и проведению комплексного опробования»

БКРП-10 кВ (диспетчерское наименование РП-15), КЛ-10 кВ от яч.№313 РУ-10 кВ ПС-525 до яч.10 в РУ-10 кВ РП-15 АПвПу2г-3(1х630/70) длиной 45 м, КЛ-10 кВ от яч.№403 РУ-10 кВ ПС-525 до яч.16 в РУ-10 кВ РП-15 АПвПу2г-3(1х630/70) длиной 26 м с нагрузкой _____ кВА

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, в районе ПС-525,

по ТЗ №16/ТЗ-105 от 16.12.2016 г.

согласно проекту (схеме): ООО «Энергострой», шифр 2017-02-ЭС

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Присоединить вновь смонтированные БКРП-10 кВ (диспетчерское наименование РП-15), КЛ-10 кВ от яч.№313 РУ-10 кВ ПС-525 до яч.10 в РУ-10 кВ РП-15 АПвПу2г-3(1х630/70) длиной 45 м, КЛ-10 кВ от яч.№403 РУ-10 кВ ПС-525 до яч.16 в РУ-10 кВ РП-15 АПвПу2г-3(1х630/70) длиной 26 м

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, в районе ПС-525

Балансовая принадлежность – МП «ВПЭС».

1. Акт выполнения технических условий №16/Т-105 б/д.
2. Потребляемая мощность - кВА.
3. Акт приёмки от 06.08.2018 г.
4. Акт осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки ЭО Ростехнадзора - №20-3455/РД от 11.09.2020 г.
5. Распоряжение ООО «РКС-энерго» - не требуется.
6. Нормальные точки раздела – изменяются/ не изменяются.
7. В ведении оперативного управления – МП «ВПЭС».
8. Монтаж присоединения производит – МП «ВПЭС».
9. Срок выполнения
10. Техническую документацию передать - в ИТО.
11. Службам ПТО и ОДС провести корректировку схем с внесением необходимых изменений.
12. Ознакомить персонал с данным распоряжением.
13. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
14. ОДС предоставлять в ПТО информацию об изменениях по пункту 7.

Главный инженер



И.П. Кучеренко