

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт  
технического освидетельствования электрооборудования  
"ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7," г.Всеволожск**

г. Всеволожск

« 24 » апреля 2020 г.

1. Комиссия в составе:  
Председатель комиссии:

Главный инженер Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера	Колтавский В.И.
Начальник ПТО	Петринин А.Ю.
Заместитель начальника ПТО	Фоломкин А.С.
Начальник ОКС	Обманов А.И.
Мастер	Кулаков В.И.

Действующая на основании приказа МП «ВПЭС» № Пр/59Б от 11.04.2019 года и провела с «01» апреля по «30» апреля 2020 года внеочередное техническое освидетельствование для рассмотрения возможности переноса реализации в ИПР 2020-2024 г. по техническому состоянию объекта распределительных сетей:

№	Диспетчерское наименование	Тип, марка проводника	Длина, м.	Год ввода в эксплуатацию
1	ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7	А-35	830	1989

**Результаты освидетельствования:**

1. Произведены испытания электроустановки "ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7", проверена техническая документация. Выявленные замечания дальнейшей эксплуатации не препятствуют.
2. По данным осмотра и измерений электроустановка "ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7" находится в удовлетворительном состоянии.
3. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Документация на электроустановку "ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7" ведется в соответствии с нормативными требованиями.


**Заключение:**

1. Электроустановка "ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7" исправна, технически в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям ПТЭСиС.
2. Электроустановка "ВЛ 0,4 кВ от ТП № 44, фид. 7" годна к эксплуатации, допускается перенос в ИПР 2020-2024 г. на 2021 год с последующим внеочередным техническим освидетельствованием в 2021 году.


Председатель комиссии:

Главный инженер		Кучеренко И.П.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

Заместитель главного инженера		Колтавский В.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ПТО		Петришин А.Ю.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ПТО		Фоломкин А.С.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ОКС		Обманов А.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Мастер		Кулаков В.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)