

Дата 30.11.2019
Время 10:00
№ распоряжения 898
Участок г. Искра
Г⁰

ТП № 44

[illegible]

Замеры выполнил:	Имя/Фамилия	Заводской №
Замеры принял:	Имя/Фамилия	Заводской №

МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Дата 30.11.2019
Время 10-00
№ распоряжения 877
Участок Всеголокское
Л - 1

Лист осмотра ТП № 44
ВИД осмотра плановый в дневной

Замеченные неисправности

РЧ-10кВ в кабельном канале в оде.
ТР-р - нет ящика с песком подай

Осмотр произвел электромонтер ОВБ:

должность

подпись

ф.и.о.

С листом ознакомлен диспетчер предприятия:

должность

подпись

ф.и.о.

Лист осмотра принял мастер РЭС:

должность

подпись

ф.и.о.