

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт
Оценки технического состояния оборудования объекта
ТП № 308, п.Токсово**

г. Всеволожск

« 21 » 02 2018 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер МП «ВПЭС»

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Начальник ОКС

Петров В.В.

Мастер участка РЭС



Действующая на основании приказа № 101 от 11.10.2017 года произвела техническую оценку состояния оборудования существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 308, ул. Луговая, п.Токсово, инв. № 4051, год ввода в эксплуатацию: 1971 г. на основании следующих документов:

1. Паспорт объекта.
2. Дефектная ведомость.
3. Лист осмотра.
4. Лист замеров.

Заключение комиссии: По совокупности выявленных замечаний, данный объект признается годным к эксплуатации на 2 года. Включить реконструкцию/модернизацию/новое строительство объекта, в корректировку инвестиционной программы 2020 года, ввиду предаварийного состояния.

Председатель комиссии

Главный инженер

Должность


подпись

Кучеренко И.П.

Ф.И.О

Члены комиссии

Заместитель главного инженера

Должность


подпись

Колтавский В.И.

Ф.И.О

Начальник ПТО

Должность


подпись

Петришин А.Ю.

Ф.И.О

Начальник ОКС

Должность


подпись

Петров В.В.

Ф.И.О

Мастер участка РЭС

Должность


подпись



Ф.И.О