

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт  
Оценки технического состояния оборудования объекта  
«ТП-322; пос. Токсово»**

г. Всеволожск

« 18 » 02 2018 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер МП «ВПЭС»

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Начальник ОКС

Петров В.В.

Мастер участка РЭС

Назаров В.В.

Действовала на основании приказа №Пр/101 от 11.10.2017г., произвела техническую оценку состояния ТП №322/инвент № 4089 /год ввода в экспл.: 1950г. на основании следующих документов:

1. Паспорт объекта.
2. Дефектная ведомость.
3. Лист осмотра.
4. Лист замеров.

**Заключение комиссии:** По совокупности выявленных замечаний, данный объект признается годным к эксплуатации на 1 год. Включить реконструкцию/модернизацию/новое строительство объекта, в корректировку инвестиционной программы 2019 года, ввиду предаварийного состояния.

Председатель комиссии

Главный инженер

Должность

  
подпись

Кучеренко И.П.

Ф.И.О.

Члены комиссии

Заместитель главного инженера

Должность

  
подпись

Колтавский В.И.

Ф.И.О.

Начальник ПТО

Должность

  
подпись

Петришин А.Ю.

Ф.И.О.

Начальник ОКС

Должность

  
подпись

Петров В.В.

Ф.И.О.

Мастер участка РЭС

Должность

  
подпись

Назаров В.В.

Ф.И.О.