


E-000002518

МП «ВПЭС»

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС
 Кучеренко И.П.

09.02. 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №322

ТП-322 инв. №4089
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: п.Токсово, ул.Озерная, д.58.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ЛС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-322 КТПН 10/0,4кВ ТМГ-250кВА		10	Коррозия металла корпуса Эрозия силовых контактов автоматического выключателя Металлизация изоляторов трещины изоляторов. Течь масла Эрозия силовых контактов автоматического выключателя	Замена КТПН и трансформатора ТМГ-250кВА на КТПН-630кВА с трансформатором ТМГ-400кВА	



мастер РЭС Андреев А.М.