


E-0000002532

МП «ВПЭС»

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС
 Кучеренко И.П.

13.02.2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 44

ТП-44 инв. №4340
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: п.Токсово, ул.Туристов, д.3.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-44 КТПН 10/0,4кВ ТМ-100кВА		10	Коррозия металла корпуса Металлизация изоляторов трещины изоляторов. Течь масла Эрозия силовых контактов автоматического выключателя Выключатель не взводится и не включается Деформация шинпровода РУ-10кВ	Замена КТПН и трансформатора ТМ- 100кВА на КТПН-630кВА с трансформатором ТМГ-400кВА	



мастер РЭС Андреев А.М.