

№ 341 от 22.02.2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)³

Телефон 8(81370)25-412 Е-mail vpes@vsevpes.ru

В лице **Фефелова Максима Николаевича**

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

ВЛИ-0,4 кВ, КК от ВЛ-0,4 кВ оп.4 фид.2 ТП-267. Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, участок 200, кадастровый №47:07:1301029:38

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта :

ВЛИ-0,4 кВ: СИП4 4х50 l=12м;

КК: шкаф ЦМП 1200х800х300 – 1шт., рубильник ВР32-35 250А – 1шт., счетчик эл. Милур 307 – 1шт., ИКК – 1шт., выключатели автоматические ВА 51-35 100А – 1шт., трансформаторы тока 100/5А/0,5S – 3шт.

Приложения:

1. Рабочая документация шифр: 2023/1.И1-ЭС – 1 экз.;
 2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
 3. Однолинейная схема ТП-267 – на 1л., в 1 экз.;
 4. Протокол №20-22-2817 – на 1л. В 1 экз.;
 5. Приказ № ПР/234 от 13.12.2022 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» - на 2л., в 1 экз.
- Акт выполнения технических условий №22/Т-288 от 21.02.2023 – на 2 л., в 1 экз.

Руководитель

М.П.

20 23 г.



Северо-Западное управление Ростехнадзора
Кировский ОЭнН

Вх. №

« 1 » 20 23 г.