

**В Кировский отдел по энергетическому надзору Северо-Западного управления  
Ростехнадзора**

(указывается наименование территориального органа федерального государственного энергетического надзора)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

**МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,  
д. 6А, ИНН 4703005850**

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)<sup>3</sup>

Телефон 8(81370)25-412 E-mail vpes@vsevpes.ru

В лице **Фефелова Максима Николаевича**

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

**ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52 Ленинградская обл., Всеволожский район,  
г. Всеволожск, пр. Алексеевский, д. 71.**

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта :

*ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-52 до кабельного киоска КК-52/1 проводом СИП-2 3х95+1х95 длиной 105 м.; кабельный киоск КК-52/1: шкаф ЦМП-7 – 1 шт.; рубильник ВР32-37 400А – 1шт.; выключатель автоматический ВА 51-35 250А – 1 шт.; счетчик эл. 3ф Меркурий 234 ARTM2-03 DPDR.R зав. № 47388518 – 1шт.; ИКК - 1 шт.; трансформаторы тока 250/5А Т-0,66/0,5S - 3 шт. зав. №АЕ19638, №АЕ19634, №АЕ19619.*

- Приложения:
1. Рабочая документация шифр: 22/3-044Н-ЭС – 1 экз.;
  2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
  3. Однолинейная схема ТП-52 – на 1л., в 1 экз.;
  4. Протокол № 20-22-2817 – на 1л. в 1 экз.;
  5. Приказ № ПР/234 от 13.12.2022 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» -на 2л., в 1 экз.
  6. Акт выполнения технических условий № 044-Т от 03.02.2023 – на 2-х л., в 1 экз.

Руководитель

20 23 г.

Зарегистрировано в журнале учета

М.П.

уведомлений Кировского ОЭнН

рег. № 78

« 16 » февраля 20 23 г.

