

МП "ВПЭС"

"Утверждаю"
 Главный инженер МП "ВПЭС"
И.П. Кучеренко
 " 11 " 08 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 ф. 3 по ул. Михайловская, инв. № 3008
 (наименование объекта, тип, марка, сечение, инв. №)

по адресу: г. Всеволожск

№ п/п	№ фидера / линии, № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ 0,4 кВ от ТП-92 ул. Михайловская	260	0,4	Провисание провода. Наличие скруток. Малое сечение. Оплавление провода. Оголение арматуры.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 СИП2 4х95 длиной L=260м.	

Мастер РЭС И.П. Кучеренко
 Заместитель главного инженера В.И. Колтавский