

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт
обследования технического состояния электрооборудования
"ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17", г. п. Токсово**

г. Всеволожск

« 26 » февраля 2022 г.

1. Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Главный инженер

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Заместитель начальника ПТО

Фоломкин А.С.

Инженер ПТО

Кацаев В.А.

Начальник ОКС

Кириллова Н.А.

Мастер

Рагозин В.М.

Действующая на основании приказа МП «ВПЭС» № Пр/56 от 31.03.2021 года и провела с «10» января по «28» февраля 2022 года внеочередное обследование технического состояния электрооборудования для рассмотрения возможности переноса реализации в ИПР 2020-2024 г. по техническому состоянию объекта распределительных сетей:

№	Диспетчерское наименование	Тип, марка проводника	Длина, м.	Год ввода в эксплуатацию
1	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17	СИП-2 4х95 СИП-2 4х50 4А25 4А16	215	2001

Результаты обследования:


1. Произведены осмотр и диагностические испытания, измерения электроустановки "ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17", проверена техническая документация. Выявленные замечания дальнейшей эксплуатации не препятствуют.
2. По данным осмотра и измерений электроустановка "ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17" находится в удовлетворительном состоянии.
3. Отказов в работе за прошедший период не зафиксировано. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Документация на электроустановку "ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17" ведется в соответствии с нормативными требованиями.

Заключение:

1. Электроустановка "ВЛ-0,4 кВ от ТП № 432, фид. 17" годна к эксплуатации, технически в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям НТД. Выявленные замечания устранить в рамках текущего ремонта.


Допускается перенос в ИПР 2020-2024 г. с выполнением мероприятий по постоянному контролю за техническим состоянием, профилактических испытаний электроустановки и проведением обследования технического состояния в соответствии действующими Правилами и НТД.

Председатель комиссии:


Главный инженер		Кучеренко И.П.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера		Колтавский В.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ПТО		Петришин А.Ю.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ПТО		Фоломкин А.С.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Инженер ПТО		Кацаев В.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ОКС		Кириллова Н.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Мастер		Рагозин В.М.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)