

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП «ВПЭС»


(подпись)

Кучеренко И.П.
(Ф. И. О.)

« 29 » 01 2024 г.

АКТ
обследования технического состояния оборудования
ВЛ-0,4кВ от ТП-36 ф.№ 9

г. Всеволожск
(место составления Акта)

« 29 » 01 2024 г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта ВЛ-0,4кВ от ТП-36 ф.№ 9 инв.№ 3216

Оперативное наименование оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП-36 ф.№ 9

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования А-50

Дата производства оборудования 1989 год

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1989 год

Срок службы оборудования (полных лет) 35 лет

Межремонтный период, лет -

Дата последнего капитального ремонта -

Перечень присоединённых потребителей (указать категорию электроснабжения) III

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	-	-	-

Комиссия назначенная приказом №258 от «30» декабря 2022г. в составе: председатель комиссии – гл. инженер Кучеренко И.П., члены комиссии-мастер РЭС Кулаков В.И., мастер РЭС Тараскин Д.М., выполнила обследование технического состояния ВЛ-0,4кВ от ТП-36 ф.№ 9
(наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	Провисание провода,наличие скруток,малое сечение(А-50)	Замена провода на СИП-2 4х95	м	530
2.	Сколы,трещины на поверхности опор сверх нормы	Замена опор	шт	Определить проектом


- техническое состояние оборудования признано удовлетворительным, следующее обследование в 2028 г.;
- для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме определённом п.1. Акта;
- Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
	-	Провод СИП-2 4х95	-	м	530
	-	СВ95	-	шт	Определить проектом
	-	Повторное заземление	-	комп	9

Приложения:

1. Дефектная ведомость;
2. Лист осмотра.

Председатель комиссии -  (Кучеренко И.П.)

Члены комиссии –  (Кулаков В.И.)

 (Тараскин Д.М.)

Лицо ответственное за составление Акта: Ф. И.О., должность, контактный телефон.
Техник РЭС Колесникова Е.А. тел.29-345.