

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт  
обследования технического состояния электрооборудования  
«ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3», г. Всеволожск**

г. Всеволожск

« 15 » 02 2023 г.

1. Комиссия в составе:  
Председатель комиссии:

Главный инженер

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Заместитель начальника ПТО

Фоломкин А.С.

Начальник ОКС

Кириллова Н.А.

Мастер

Кулаков В.И.

Действующая на основании приказа МП «ВПЭС» № Пр/258 от 30.12.2022 года и провела с «11» января по «21» февраля 2023 года внеочередное техническое обследование для рассмотрения возможности переноса реализации в ИПР 2020-2024 г. по техническому состоянию объекта распределительных сетей:

№	Диспетчерское наименование	Тип, марка проводника	Длина, м.	Год ввода в эксплуатацию
1	ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3	4А70 4А25	260	1979

**Результаты обследования:**

1. Произведены осмотр и диагностические испытания, измерения электроустановки «ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3», проверена техническая документация. Выявленные замечания дальнейшей эксплуатации не препятствуют.
2. По данным осмотра и измерений электроустановка «ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3» находится в удовлетворительном состоянии.
3. Отказов в работе за прошедший период не зафиксировано. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Документация на электроустановку «ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3» ведется в соответствии с нормативными требованиями.

**Заключение:**


1. Электроустановка «ВЛ-0,4 кВ от ТП № 92, фид. 3» годна к эксплуатации, технически в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям НТД. Выявленные замечания устранить в рамках текущего ремонта.


Допускается перенос в ИПР 2020-2024 г. с выполнением мероприятий по постоянному контролю за техническим состоянием, профилактических испытаний электроустановки и проведением технического освидетельствования в соответствии действующими Правилами и НТД.


Председатель комиссии:


Главный инженер		Кучеренко И.П.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера		Колтавский В.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ПТО		Петришин А.Ю.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ПТО		Фоломкин А.С.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Начальник ОКС		Кириллова Н.А.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Мастер		Кулаков В.И.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)