

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)³

Телефон

8(81370)25-412

Е-mail vpes@vsevpes.ru

В лице

Фефелова Максима Николаевича

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.1 с заменой провода на СИП2 4х95мм L=470м, ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая, г. Всеволожск по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая.

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта:

ВЛ-0,4кВ ф.1 от оп.3 до оп.6/3 и от оп.6 до оп.18 проводом СИП2 3х95+1х95 длиной 575м.

Приложения:

1. Рабочая документация шифр: ВПЭС-J2000001268-11/21-ЭС – 1 экз.;
2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
3. Однолинейная схема ТП-267 - на 1 л., в 1 экз.;
4. Протокол № 20-23-3403 от 31.10.2023 г. – на 1 л. в 1 экз.;
5. Приказ № ПР/312 от 28.12.2023 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» - на 2 л., в 1 экз.
6. Справка о выполнении технических решений от 20.05.2024 г. – на 1 л., в 1 экз.



20 24 г.

Зарегистрировано в журнале учета
уведомлений Кировского ОЭНН

рег. № 136

« 14 » 06 20 24 г.