


МП «ВПЭС»

«04» декабря 2023 г.

г. Всеволожск

Л_20000000139

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС
Кучеренко И.П.

 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КЛ-6кВ фид.640-01 L=150м от РП-10 до ТП-90 №3081
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г. Всеволожск

№п/ п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длин а L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ-6кВ АСБ 3х95мм	150	6	установлены 3 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня,	Замена АСБ 3х95мм на АСБ2Л 3х240	

мастер РЭС



Андреев А.М.