

Директору МП «ВПЭС»
Бурдукову Н.И.
От заместителя главного
инженера
В. И Колтавского

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

от 18.11 2019 г. № 1/214

О необходимости включения работ
по реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТН-432, ф. 17,
в инвестиционную программу

В связи с письменным обращением от потребителя проживающим по адресу п. Токсово, ул. Пограничная, д. 16, и проведенными замерами уровня напряжения персоналом МП «ВПЭС», подтверждён факт низкого уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности. Электроснабжение потребителя осуществляется по ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 3426), подключенной к ТН-432.

По результату производственного совещания и проработки возможных мероприятий по устранению, сделаны выводы о необходимости реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, с мероприятиями по увеличению сечения проводника и с увеличением общей длины воздушной линии.

В связи с изложенным прошу включить в инвестиционную программу 2019 года титул по проектированию реконструкции ВЛИ. В инвестиционную программу 2020-2024 года включить титул на выполнение монтажных работ.

18.11.2019

В.И. Колтавский