

МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Дата 18.01.2020

Время 13.00

№ распоряжения №43

Участок г.Всеволожск

Т° +29

Лист замеров нагрузок и напряжения

ТП № 92

№ фидера	Нагрузка, I A				Напряжение, Уф В		
	A	B	C	0	an	bn	cn
Тр-р 1	115	120	167	23	220	222	219
Л 1	0	16	27				
Л 3	32	26	59				
Л 4	25	69	46				
Л 7	51	56	48				
Л 8	0	4	6				
Тр-р 2	37	59	47	7	225	223	226
Л 9	3	19	3				
Л 11	0	0	0				
Л 12	25	21	29				
Л 13	0	8	3				
Л 14	0	0	0				
Л 16	0	8	0				

24.9

8.3

Прибор: акип 2301

176199

наименование

заводской №

Замеры выполнил электромонтер ОВБ:

Александров В.В.

должность

подпись

ф.и.о.

Замеры принял:

должность

подпись

ф.и.о.

Дата 18.01.2020
 Время _____
 № распоряжения №43
 Участок г.Всеволожск
 Т⁰ _____

Дата 18.01.2020
 Время _____
 № распоряжения №43
 Участок г.Всеволожск
 Т⁰ _____

[illegible]

Осмотр произвел электромонтер ОББ :	Александров В.В.
должность	подпись ф.и.о.

С листом ознакомлен диспетчер предприятия:

должность	подпись	ф.и.о.
-----------	---------	--------

Лист осмотра принял мастер РЭС: _____