

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт
технического освидетельствования электрооборудования
"ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1", г. Всеволожск**

г. Всеволожск

« 31 » 08 2021 г.

1. Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Главный инженер

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Заместитель начальника ПТО

Фоломкин А.С.

Инженер ПТО

Кацаев В.А.

Инженер-проектировщик ОКС

Кириллова Н.А.

Мастер

Кулаков В.И.

Действующая на основании приказа МП «ВПЭС» № Пр/56 от 31.03.2021 года и провела в период с «02» августа по «31» августа 2021 года внеочередное техническое освидетельствование для рассмотрения возможности переноса реализации в ИПР 2020-2024 г. по техническому состоянию объекта распределительных сетей:

№	Диспетчерское наименование	Тип, марка проводника	Длина, м.	Год ввода в эксплуатацию
1	ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1	4А70 4А50	470	1979

Результаты освидетельствования:

1. Произведены испытания электроустановки ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1 проверена техническая документация. Выявленные замечания дальнейшей эксплуатации не препятствуют.
2. По данным осмотра и измерений электроустановка ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1 находится в удовлетворительном состоянии.
3. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
4. Документация на электроустановку ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1 ведется в соответствии с нормативными требованиями.

Заключение:

1. Электроустановка ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1 исправна, технически в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям ПТЭСиС.
2. Электроустановка ВЛ-0,4 кВ от ТП-267, фид. 1 годна к эксплуатации, допускается перенос в ИПР 2020-2024 г.

Председатель комиссии:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Кучеренко И.П.
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Колтавский В.И.
(Ф.И.О.)

Начальник ПТО
(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.
(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ПТО
(должность)

(подпись)

Фоломкин А.С. 
(Ф.И.О.)

Инженер ПТО

(подпись)

Кацаев В.А.

Инженер-проектировщик
(должность)

(подпись)

Кириллова Н.А.
(Ф.И.О.)

Мастер
(должность)

(подпись)

Кулаков В.И.
(Ф.И.О.)

* Согласовано при условии предоставления лабораторией
заказов на проведение в конце июня (оп.18)