


МП «ВПЭС»
наименование предприятия
Токсово
наименование участка, службы РЭС

ЛИСТ ОСМОТРА КЛ

ВЛ-04-б + ф. Вулканов 7П-432
наименование объекта электрических сетей
ЛЭП 0,4/0,2 кВ
вид осмотра (проверки)

№ п.п.	Номер КЛ,	Выявленный дефект	Мероприятия, срок устранения дефекта
1	2	3	4
	оп. 4 - оп. 1 ^а	Отсутствие маркировки проводов	
	оп. 8 ^а , 9 ^а , 10 ^а , 10	Состояние и маркировка	
	оп. 3 ^а , 5 ^а , 6 ^а , 7 ^а , 8 ^а , 10 ^а , 5, 10	Наклон стоек	
	оп. 1 ^а -12 ^а / ≈ 500 м	Состояние и маркировка КЗ на проводах	
	оп. 9	Состояние отметки стоек	
	оп. 1 ^а -2 ^а	Проверка проводов на повреждение	
	оп. 3 ^а -4 ^а -5 ^а	4-35	
	оп. 1 ^а -12 ^а ; оп. 4-10	Проверка маркировки ЗУ опор	
	оп. 4	Проверка заземления	
	оп. 1-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Проверка состояния проводов	
		Состояние и маркировка	
		проверка	

Осмотр произведен

16.05.2018 г. 

ф.и.о.

Мастер РЭС

должность

Листок принял: " **16** " **05** " **2018** г.



подпись

ф.и.о.

Начальник ПТО

должность