





При обходе и осмотре ВЛ мною детально осмотрено:

1. Наличие на трассе посторонних предметов (стогов сена, лесоматериалов, деревьев, самовольных построек, свалка мусора и т.д.);
2. Производство различных работ в охранной зоне;
3. Разливы рек, паводки, следы пожаров;
4. Наклон вдоль или поперек линии;
5. Оседание или вспучивание земли вокруг фундамента, опоры, пасынка, подкоса;
6. Трещины или повреждения наземной части фундамента;
7. Трещины и сколы бетонных опор и пасынков;
8. Оголение арматуры;
9. Ржавление, перекос, трещины и коробление деталей опор;
10. Состояние сварных швов;
11. Состояние околки опор;
12. Крепление деталей опор;
13. Явное видимое загнивание опор;
14. Обгорание и расщепление деталей опор;
15. Наличие на траверзах птичьих гнезд;
16. Наличие надписей и предупреждающих плакатов на опорах;
17. Наличие набросов, оборванных, лопнувших или перегоревших проводов и тросов;
18. Наличие на проводе или тросе следов перекрытия, оплавления или вспучивания;
19. Регулировка проводов (увеличенная стрела провеса, габарит менее допустимого);
20. Наличие оборванных жил, коррозии проводов и троса;
21. Образование гололеда;
22. Наличие вибрации;
23. Неисправность зажимов и соединений;
24. Вытяжка проводов из зажимов или соединителя;
25. Проскальзывание провода в зажиме;
26. Ослабление (нарушение) крепления (вязки) провода к изолятору;
27. Механические повреждения (трещины, откол юбок) изоляторов;
28. Наличие следов перекрытия изоляторов (ожоги и оплавление глазури, следы оплавления на армировке);
29. Загрязнение изоляторов;
30. Ржавление арматуры;
31. Повреждение или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли, нарушение присоединения заземляющих спусков к заземлителю;
32. Отсутствие скоб и зажимов, прикрепляющих заземляющее устройство к опоре или заземляющему спуску;
33. Состояние указателей срабатывания разрядников;
34. Величина внешнего искрового промежутка разрядников;
35. Состояние лаковой пленки разрядников;
36. Ослабление крепления защитной арматуры разрядников и иной аппаратуры;
37. Состояние светильников уличного освещения.

Осмотр произвёл, выявленные дефекты занёс в лист осмотра:

 (подпись)       (Ф.И.О.)

Лист принял \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) « \_\_\_\_\_ »

201 г.