

В Кировский отдел по энергетическому надзору Северо-Западного управления  
Ростехнадзора

(указывается наименование территориального органа федерального государственного энергетического надзора)

116/358 от 24.12.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,  
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)<sup>3</sup>

Телефон 8(81370)25-412 E-mail vpes@vsevpes.ru

В лице **Фефелова Максима Николаевича**

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

**Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, от ТП-38. Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Пионерская.**

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта:

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ фид. 3, ТП-38 от оп. №6 до оп. № 18, проводом СИП-2 3х95+1х95, длиной 470 м.

- Приложения:
1. Рабочая документация шифр: 631.1-ЭС – 1 экз.;
  2. Рабочая документация шифр: 631.1-ПЗ – 1 экз.;
  3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
  4. Однолинейная схема ТП-38 – на 1 л., в 1 экз.;
  5. Протокол проверки знаний правил работы в электроустановках № 20-23-3403 – на 1л. в 1 экз.;
  6. Приказ № ПР/312 от 28.12.2023 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» -на 3л., в 1 экз.
  7. Акт выполнения технических условий № 23-ПС/ТЗ-52 от 14.12.2023г. в 1 экз.

Зарегистрировано в журнале учета

уведомлений Кировского ОЭнН

рег. № 51

«29» 02 2024 г.

Руководитель

М.П.



20 24 г.

