

1- 2000000139

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП «ВПЭС»

  
(подпись)

Кучеренко И.П.  
(Ф. И. О.)

« 02 » 05 2024 г.

**АКТ**  
**обследования технического состояния оборудования**  
**КЛ-10кВ РП-10 ТП-90**

г. Всеволожск  
(место составления Акта)

« 06 » 05 2024 г.  
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта КЛ-10кВ РП-10 ТП-90 фид.525-303 (раннее фид.640-01) №3081

Оперативное наименование оборудования КЛ-10кВ РП-10 ТП-90 фид.525-303 (раннее фид 640-01)

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования АСБ 3х95

Дата производства оборудования 1994 год

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1994 год

Срок службы оборудования (полных лет) 29 лет

Межремонтный период, лет -

Дата последнего капитального ремонта -

Перечень присоединённых потребителей (указать категорию электроснабжения) II

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	-	-	-

Комиссия назначенная приказом №258 от «30» декабря 2022г. в составе: председатель комиссии – гл. инженер Кучеренко И.П., члены комиссии - мастер РЭС Андреев А.М., выполнила обследование технического состояния КЛ-10кВ РП-10 ТП-90 фид.525-303 (раннее фид.640-01),  
(наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	установлены 3 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня	Замена АСБ 3х95мм на АСБ2л 3х240	м	150

- техническое состояние оборудования признано удовлетворительным, следующее обследование в 2028 г.;

3. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме определённом п.1. Акта;
4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.		Кабель АСБ2л 3х240		м	150

Приложения:

1. Дефектная ведомость;  
2. Лист осмотра.

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_ (Кучеренко И.П.)  
Члены комиссии – \_\_\_\_\_ (Андреев А.М.)

Лицо ответственное за составление Акта: Ф. И.О., должность, контактный телефон.  
Техник РЭС Колесникова Е.А. тел.29-345.