

Заключение

комиссии о приемке и соответствии выполненных строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом.

Договор подряда № ОКС-7/2024 от 11.03.2024г. ТЗ-1

(наименование договора, номер и дата)

"06" мая 2024г.

г. Всеволожск

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии из представителей заказчика МП «ВПЭС» в лице:

Председатель комиссии: Главный инженер Кучеренко И.П.,

Члены комиссии: Начальник ОКС Кириллова Н.А., Начальник ПТО Петришин А.Ю., Мастер РЭС Андреев А. М.

(фамилия, имя, отчество и должность)

с одной стороны и исполнителя работ (подрядчика)

ООО "ПРОГРЕСС"

в лице Генеральный директор Михайлова Ю.А.

(фамилия, имя, отчество и должность)

с другой стороны, составили настоящее заключение о нижеследующем:

1. Основание для проведения работ: Проектно-сметная документация: 23/02-01-ЭС разработанная по договору № ОКС-7/2024 от 11.03.2024г. ТЗ-1 ООО "ПРОГРЕСС"

2. Работы выполнены в сроки: с 11.03.2024г. г. по 06.05.2024г. г.

3. Исполнителем работ предъявлены заказчику к приемке следующие работы по объекту:

Инвестиционная программа, титул №J 200000139

(капитальные вложения / выпадающий доход / индивидуальный тариф)

Реконструкция КЛ-6(10)кВ ф. 525-303 от РП-10 до ТП-90 по адресу Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20 (J_200000139) а именно КЛ-10кВ кабелем АСБ2л 3х240(ож)-10 кВ Лкаб=130м от яч. 11 РУ-10кВ РП-10 до яч. 8 РУ-10кВ ТП-90 ф. 525-303

(Заявитель, номер договора, адрес тех.присоединяемого к эл.сетям объекта, первоначальный объект ОС)

Реконструкция

(реконструкция / монтаж / строительство / капитальный ремонт)

КЛ-10кВ кабелем АСБ2л 3х240(ож)-10 кВ Лкаб=130м от яч. 11 РУ-10кВ РП-10 до яч. 8 РУ-10кВ ТП-90 ф. 525-303 г. Всеволожск

(объект, наименование работ)

расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск

4. Заключение комиссии: Работы проектно-сметной документации соответствуют

соответствуют / не соответствуют

замечания:

*5. Инвентарный номер: 3081

(заполняется в случае реконструкции и капитального ремонта)

*6. Срок полезного использования: 180 мес.

(заполняется в случае реконструкции, при изменении срока эксплуатации объекта)

Подписи сторон:

Сдал:

Генеральный директор ООО "ПРОГРЕСС"

Михайлова Ю.А.

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Приняли:

Председатель комиссии:

Главный инженер МП "ВПЭС"

Кучеренко И.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Члены комиссии:

Начальник ОКС

Кириллова Н.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Начальник РЭС

Шиловский А.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Мастер РЭС

Андреев А. М.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Начальник ПЭО

Злобин Д.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Первый заместитель директора

Ястребов В.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

И.о. директора

Геворкян А.А.