

МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Дата 08.01.20
Время 10:50
№ распоряжения 13
Участок 700000
Т⁰ + 2

Лист замеров нагрузок и напряжения

ТП № ПМ-4

[illegible]

Прибор: АКИП 2301

наименование

заводской №

Замеры выполнил: электромонтер

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Замеры принял:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ф.и.о.

МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Дата 08.01.20
Время 10:50
№ распоряжения 13
Участок ДЮКовые
Т° + 2

Лист осмотра ТП № 431
ВИД осмотра плановый

Замеченные неисправности

РЧ-10кВ яг 3р-рз нет ламп освещения
РЧ-10кВ нет плавкого предохранителя ступка №1⁰ оп.
яг 3' 5' 6 нет опорок для кабелей
незакреплены мех. защита кабелей на стене ТП к м-434.

Осмотр произвел электромонтер ОВБ :

должность

подпись

ф.и.о.

С листом ознакомлен диспетчер предприятия:

должность

подпись

ф.и.о.

Лист осмотра принял мастер РЭС:

должность

подпись

ф.и.о.