

№ 1584 от 08.04.2025

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 6А, ИНН 4703005850

Телефон 8(81370)25-412 E-mail vpes@vsevpes.ru
В лице **Фефелова Максима Николаевича**

для физического лица

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

«г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м».

(наименование объекта, местонахождение)


Состав и характеристики объектов:

- Кабельная линия 0,4 кВ: КЛ-0.4кВ ф.2 кабелем АСБ2л 4х150, L-27 м
- Воздушная линия 0,4 кВ: ВЛИ-0.4кВ ф.2 проводом СИП-2 3х95+1х95 от оп.1 до оп. 12 L- 342 м; от оп.3 до оп. 3/1 L- 7 м; от оп.4 до оп. 4/1 L- 20 м; от оп.5 до суц. оп. 23 L- 23 м; от оп.7 до оп. 7/3 L- 52 м; от оп.7 до оп. 7/5 L- 59 м; от оп.9 до оп. 9/5 L- 161 м; от оп.9 до оп. 9/10 L- 116 м; от оп.1 до оп.5 L- 127 м

Приложения:

1. Рабочая документация шифр: ВПЭС-12000001242-12/21-ЭС – 1 экз.;
2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
3. Однолинейная схема ТП-120 – на 1 л., в 1 экз.;
4. Технический отчет № 18-03/25 – на 12 л. в 1 экз.;
5. Приказ № ПР/234 от 13.12.2022 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» – на 2л., в 1 экз.
6. Справка о выполнении технических решений по титулу инвестиционной программы I_2000001242 «г. Всеволожск, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120 по ул. Обороны и пер. Теневому L=750м» – на 1 л., в 1 экз.

регистрировано в Ростехнадзоре
Уведомлений Кировского ОЭНН
рег. № 69



20 25 г.

Северо-Западное управление Ростехнадзора Кировский ОЭНН
Вх. № 241/691
« 9 » 04 2025 г.