

В Кировский отдел по энергетическому надзору Северо-Западного управления
Ростехнадзора

(указывается наименование территориального органа федерального государственного энергетического надзора)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)³

Телефон

8(81370)25-412

E-mail vpes@vsevpes.ru

В лице

Директора

Фефелова Максима Николаевича

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.601-06 на участке ТП-29 - ТП-438 - ТП-435 по
титulu инвестиционной программы Е_2000001111, по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово.

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта:

КРУН-10 кВ (КРУН-106Т) наружной установки в металлическом корпусе, зав.
№ 033;

2 КЛ-10 кВ ф.601-06: 1) КЛ-10 кВ от суц. оп. № 58 до смонтированного КРУН-
106Т, кабелем АСБ2л-10 3х150 мм², длиной 202 м.; 2) КЛ-10 кВ от
смонтированного КРУН-106Т до соединительной муфты №1 в районе суц. оп.
№ 76 с суц. КЛ-10 кВ к ТП-435, кабелем АСБ2л-10 3х150 мм², длиной 1048 м.;
РЛК.16-10 IV/400 и РВО-10 на ВЛЗ-10 кВ ОЛ к КРУН-106Т на суц.оп. № 58;
ВЛЗ-10 кВ от суц. оп. № 58 с РЛК.16-10 и РВО-10, проводом СИП-3 3х(1х70)
мм², длиной 9,3 м.

Приложения:

1. Рабочая документация шифр: 2025-001-ЭС – 1 экз.;

2. Техническая документация по сдаче-приемке
электромонтажных работ – 1 экз.;

3. Однелинейная схема КРУН-106Т – на 1 л. в 1 экз.;

4. Протокол № 20-24-3577 от 31.10.2024 г. – на 1 л. в 1 экз.;

5. Приказ № ПР/27 от 05.02.2025 г. «Об определении лиц,
уполномоченных за безопасную эксплуатацию
электроустановок» - на 2 л., в 1 экз.

6. Справка о выполнении технических решений от 16.07.2025 г. –
на 1 л., в 1 экз.

Зарегистрировано в журнале учета

уведомлений Кировского ОЭН

рег. №

200

« 23 »

07

2025 г.



Руководитель

М.П.

20 25 г.

