

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП «ВПЭС»


(подпись)

Кучеренко И.П.
(Ф. И. О.)

« 29 » 01 2024 г.

АКТ

обследования технического состояния оборудования

КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2

г. Всеволожск
(место составления Акта)

« 29 » 01 2024 г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2

Оперативное наименование оборудования КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2 инв.№3350-Р

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования СБ 3х25

Дата производства оборудования 1972 год

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1972 год

Срок службы оборудования (полных лет) 52 года

Межремонтный период, лет -

Дата последнего капитального ремонта -

Перечень присоединённых потребителей (указать категорию электроснабжения) III

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	-	-	-

Комиссия назначенная приказом №258 от «30» декабря 2022г. в составе: председатель комиссии – гл. инженер Кучеренко И.П., члены комиссии - мастер РЭС Михайлов В.В. выполнила обследование технического состояния КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2, (наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	установлены 6 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня, истек нормативный срок эксплуатации	Заменить КЛ 10кВ на участке от РТП-633 до ТП-2 на ВЛЗ 10кВ	м	400

- техническое состояние оборудования признано удовлетворительным, следующее обследование в 2028 г.;
- для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме определённом п.1. Акта;

4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.	-		-		

Приложения:

1. Дефектная ведомость;
2. Лист осмотра.

Председатель комиссии - _____ (Кучеренко И.П.)

Члены комиссии – _____ (Михайлов В.В.)

Лицо ответственное за составление Акта: Ф. И.О., должность, контактный телефон.
Техник РЭС Колесникова Е.А. тел.29-345.