

Е-2000000117

МП «ВПЭС»

«29» января 2024 г.

г. Всеволожск

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
Кучеренко И.П.  
29.01 2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное инв. № 3350-Р  
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г.п. Рахья

№п/п	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1	СБ-3х25 на участке от РТП-633 до ТП-2 (длина-220 м.) установлены 6 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня, истек нормативный срок эксплуатации	Заменить КЛ 10кВ на участке от РТП-633 до ТП-2 на ВЛЗ 10кВ (длина-400 м.)	
2	Нет доступа для обслуживания КЛ (проходит по частной территории)	Вынос КЛ с частной территории	

Мастер РЭС \_\_\_\_\_ Михайлов В.В.