

МП «ВПЭС»
 наименование предприятия
Рахья
 наименование участка, службы РЭС

ЛИСТ ОСМОТРА

ВЛ/КЛ/ТП/РП/ПС

КЛ-10 кВ от РТП-633 до ТП-2 Грибное

наименование объекта электрических сетей



вид осмотра (проверки)

№ п.п	Номер опоры, пролета ВЛ, КЛ, номер (наименование) ТП, РП, ПС	Выявленный дефект	Мероприятия, срок устранения дефекта
1	2	3	4
	КЛ-10 кВ	Разрушено джутовое покрытие и броня Истек нормативный срок эксплуатации. КЛ проходит по частной территории (нет доступа)	

Осмотр произведен " 24 " февраля 2017г.


 подпись
Михайлов В.В. Мастер РЭС

ф.и.о.

должность

Листок принял: " 24 " 02. 2017г.


 подпись

ф.и.о.

Начальник ПТО

должность