

МП «ВПЭС»

«04» декабря 2023 г.

г.Всеволожск

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС
Кучеренко И.П.

07.02 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КЛ-10кВ фид. 525-209 ПС-525 до ТП-327 №.3188
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г.Всеволожск

На капитальный ремонт кабельной трассы КЛ-10кВ

№п/ п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объем необходимых работ	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ-10кВ АСБ 3х150мм	3220	10	установлены 8 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня	Заменить указанный участок КЛ- 10кВ АПвПу2г-3 (1х300/70)	

Мастер РЭС Андреев А. М.


МП «ВПЭС»

«04» декабря 2023 г.

г.Всеволожск

«Утверждаю»

Главный инженер МП ВПЭС

 Кучеренко И.П.

07 02 2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КЛ-10кВ фид. 525-209 от ТП-327 до РП-3 №.3188

(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г.Всеволожск

На капитальный ремонт кабельной трассы КЛ-10кВ

№п/ п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объем необходимых работ	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ-10кВ АСБ 3х150мм	1300	10	установлены 8 ремонтных соединительных муфты, разрушено джутовое покрытие и броня	Заменить указанный участок КЛ- 10кВ АПвПу2г-3 (1х300/70)	

Мастер РЭС  Андреев А. М.