



ВПЭС

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»
(МП «ВПЭС»)**

ИНН4703005850/КПП470301001, 188644, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а

Тел.: 8(81370) 25-412 Факс: 8 (81370) 29-329, E-mail: vpes@vsevpes.ru

Распоряжение

От 12.02.24 г.

№ 5

г. Всеволожск

Об организации испытаний КЛ

В соответствии с требованиями п. 29.2.2. раздела 29 РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» приказываю установить следующие значения периодичности испытаний и испытательных напряжений для кабельной линии 10 кВ **ф.525-209 от ПС-525 до ТП-327 и РП-3** с бумажно-масляной изоляцией со сроком эксплуатации более 15 лет:

- 1) Периодичность испытаний - 1 раз в 4 года.
- 2) Испытательное напряжение – 4U ном.

В соответствии с требованиями п. 564 раздела XXXVIII Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 «ПТЭЭСИС» приказываю для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, установить максимальное значение перегрузки в аварийном режиме не более 10%. Участки кабельных линий, не обеспечивающие расчетные значения токов в аварийном режиме, включать в инвестиционную программу по реконструкции сетей.

Главный инженер

И.П. Кучеренко