

МП «ВПЭС»

«24»апреля 2024 г.

г.Всеволожск

И-2000 000132

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
Кучеренко И.П.  
24.04.2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КЛ-6кВ фид.640-02 L=150м от РУ-6кВ ПС-640 яч.2 до оп.1  
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г.Всеволожск

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длин а L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ-6кВ АСБ 3х150мм	120	6	установлены 2 ремонтных соединительных муфты, разрушено лджутовое покрытие и броня,	Замена АСБ 3х150мм на АСБ2л 3х240	

мастер РЭС  Андреев А.М.