

В Кировский отдел по энергетическому надзору Северо-Западного управления  
Ростехнадзора

(указывается наименование территориального органа федерального государственного энергетического надзора)

КК/1344 от 30.07.2025

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,  
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)<sup>3</sup>

Телефон 8(81370)25-412

E-mail vpes@vsevpes.ru

В лице

Фефелова Максима Николаевича

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

«г. Всеволожск, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч. №1, до 1-ой кабельной опоры к ТП-221, L=0,05км, от РУ-6кВ ПС-640 яч. №2, до 1-ой кабельной опоры к ТП-132, L=0,15км»

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объектов:

- КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч. №1 до 1-ой кабельной опоры к ТП-221 кабелем АПвПу2г-10 3(1х240/35) L-90 м

- КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ПС-640 яч. №2 до 1-ой кабельной опоры к ТП-132 кабелем АПвПу2г-10 3(1х240/35) L- 125 м

Приложения:

1. Рабочая документация шифр: РЕН/ОКС-18/2024-ЭС1 – 1 экз.;
2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
3. Однолинейная схема ПС-640 – на 1 л., в 1 экз.;
4. Технический отчет № 841-25 – на 40 л. в 1 экз.;
5. Приказ № ПР/234 от 13.12.2022 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» - на 2л., в 1 экз.
6. Справка о выполнении технических решений – 1 экз.

Руководитель

М.П.

20 25 г.



Зарегистрировано в журнале учета  
уведомлений Кировского ОЭНН

рег. №

254

« 26 »

08

20 25 г.

Северо-Западное управление Ростехнадзора  
Кировский ОЭНН

Вх. №

291/1502

« 13 »

08

20 25 г.